



JK

PLJ

Pindaan 1 / 2017

SENARAI SEMAK
PERMOHONAN LAMPU JALAN AWAM / JALAN

JADUAL 1 : DOKUMEN YANG PERLU DIHANTAR

BIL	AGENSI / JABATAN TEKNIKAL	DOKUMEN
1	Agensi / Jabatan Teknikal yang terlibat :- i. Jabatan Kejuruteraan, MPD.	<ol style="list-style-type: none">2 salinan surat permohonan rasmi.2 salinan geran tanah.5 set pelan cadangan lokasi pemasangan tiang lampu awam / jalan (saiz A3).1 keping CD (pelan format Autocad dan gambar tapak format jpeg).2 salinan pelan lokasi dan pelan tapak saiz A4. <p>Nota :-</p> <ul style="list-style-type: none">Lampu jalan menggunakan tiang besi hotdip galvanise / dekoratif berketinggian 10 meter. (Jarak tiang antara tiang 30 meter).Mempunyai lampu jalan 150w 80N berjenama muarlite atau setaraf.Fidder pillar stanless stell 1 fasa / 3 pasa (mengikut keperluan) mempunyai actorectosing berjenama ABB, timer, photocell, MCCB, elcb, heather, conductor, selector switch dan perkakasan yang berkaitan.Kabel bawa tanah (underground cabel) (saiz mengikut keperluan).Lampu jalan / awam menggunakan tiang spam elektrik TNB.Perlu menunjukkan lokasi laluan yang terlibat dengan kerja-kerja korekan dan berkaitan.Lokasi laluan perlu diwarnakan dengan warna merah / kuning / biru mengikut kesesuaian dan disertakan petunjuk.perlu menunjukkan keratan rentas yang mengandungi butiran lengkap (ukuran/bahan) bagi setiap aktiviti bawah permukaan tanah.